THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA

Registrazione numero / *Registration number* **0907b/24**

ATTESTATO DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY

Visto il Rapporto di Prova / *Referring to the Test Report*
n. 0044\DC\ACU\23_2 del/*dated* 23/10/2023

si dichiara che il prodotto/ *we declare that the product*

Porta pedonale ad anta singola per uso interno
Internal pedestrian single leaf door
Mod. XREVERX

prodotto dalla Società/ *manufactured by the Company*

ERMETIKA SRL
Via Trani, 126 - 76121 BARLETTA (BT) - ITALY

Ha effettuato le prove secondo le norme EN ISO 10140-1: 2021, EN ISO 10140-2:2021, EN ISO 717-1:2020 e ha ottenuto i seguenti risultati:
Performed the tests according to the standards EN ISO 10140-1: 2021, EN ISO 10140-2:2021, EN ISO 717-1:2020 and obtained the following results:

Isolamento acustico / *Sound insulation*
Rw(C;Ctr) = 25(-1;-1) dB

Prima emissione / *First issue*: 09/07/2024
Ultima emissione / *Last issue*: //

Carlo Dassi
B.A. Certification

CSI S.P.A. A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.
REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000
Sede legale
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com